

Biała Druga, 11 marca 2019 r.

GOKiS.271.1.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy; postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pyt. 1 Bardzo prosimy o podanie dokładnych parametrów platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z rysunkami technicznymi -brak informacji w załączonych dokumentach.

Odp. Parametry platformy zamieszczono w załączniku do „Wyjaśnień treści SIWZ”.

Pyt. 2 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie parametrów dźwigu platformowego bądź wskazanie typu i producenta urządzeń dla realizacji jw., ponadto prosimy o zwrotną, czy w ofercie należy uwzględnić również koszty wyposażenia sal i holi zgodnie z udostępnionym projektem aranżacji wnętrz oraz czy uwzględnić koszty comiesięcznej konserwacji dźwigu platformowego w okresie gwarancji.

Odp. Parametry platformy zamieszczono w załączniku do „Wyjaśnień treści SIWZ”.

Zgodnie z załączonym do zamówienia kosztorysem i specyfikacją wyposażenie sal i holu nie są uwzględnione. Koszt konserwacji dźwigu platformowego w okresie gwarancji należy uwzględnić ofercie.

Pyt. 3 Wykonawca zwraca się z pytaniem: w przedmiarach przewidziano do wymiany 6 szt. drzwi wewnętrznych po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy iż drzwi do wymiany jest 11 sztuk Proszę o sprecyzowanie ile sztuk należy przyjąć do oferty?

Odp. Do wyceny należy przyjąć zakres robót określonych w załączniku do SIWZ. Drzwi pomiędzy korytarzem, a salą spotkań podlegają wymianie i liczone są w 6 szt. do wymiany.

Pyt. 4 Brak w przedmiarze drzwi pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem sali spotkań na parterze budynku o wymiarach 150*210 cm, proszę o sprecyzowanie czy podlegają wymianie jeśli tak to na jakie ?

Odp. Do wyceny należy przyjąć zakres robót określonych w załączniku do SIWZ. Drzwi pomiędzy korytarzem, a salą spotkań podlegają wymianie i liczone są w 6 szt. do wymiany.

Pyt. 5 Po dokonaniu obmiarów wskazanych przez Was pomieszczeń przewidzianych do remontu stwierdzamy iż brakuje około 45 m2 podłóg tj. Brak rozbiórki, brak izolacji, brak wylewek, brak płytek. Proszę o sprecyzowanie czy doliczamy brakujące metry czy liczymy wszystko z przedmiarów i wykonujemy prace zgodnie z przedmiarem gdyż brak szczegółowej dokumentacji?

Odp. Do wyceny należy przyjąć zakres robót określonych w załączniku do SIWZ.

Pyt. 6 Proszę o potwierdzenie iż w zakres zamówienia nie wchodzi prace instalacji c.o oraz sanitarne?

Odp. Prace instalacji c.o oraz sanitarne nie wchodzi w zakres zamówienia

Pyt. 7 Proszę o wyjaśnienie co oznacza pojęcie roleta z wygłuszeniem?

Odp. Roleta wewnętrzna z napędem mechanicznym (sterowna elektrycznie -

3 piloty), rolowana w zabudowie, panel – listwa grubości 18 mm z wypełnieniem.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Pichlińska